



VISTA DA X



VISTA DA T



1000L

Particolare "FLANGIA":
–fuori scala–



Particolare "Z":–fuori scala–
staffetta di sostegno



VOLUME NOMINALE --> 1000 LT
SUP. DI SCAMBIO--> 2,7 m²
MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO --> 3 BAR
MASSIMA TEMPERATURA D'ESERCIZIO --> 95°C

DISEGNO ESEGUITO CON SISTEMA CAD
A TERMINI DI LEGGE SI RISERVANO LA PROPRIETA' CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE